

CHECKLIST DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO TIPO ESCADA NÃO ENCLAUSURADA (ENE) PARA PROJETO TÉCNICO – RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo:

“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

VERSÃO 1.0				
CHECKLIST DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ESCADA NÃO ENCLAUSURADA (ENE) PROJETO TÉCNICO – RENOVAÇÃO				
Item	Requisitos para vistoria	C	NC	NA
1	Para a vistoria da ENE o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP).			
2	Generalidades – Condições em Planta			
2.1	Verificar se houve mudança do projeto arquitetônico de forma a alterar as condições das saídas de emergência;			
3	Da escada ENE			
3.1	Verificar se o piso da escada é regular e antiderrapante;			
4	Corrimãos			
4.1	Verificar a integridade do corrimão – material utilizado – e sua fixação;			
4.2	Verificar se o caminhamento interno do corrimão é contínuo em toda a sua extensão da escada;			
4.3	Verificar se o corrimão que auxilia o caminhamento externo da escada é contínuo em toda a sua extensão exceto nas proximidades da portas de acesso as unidades autônomas. Neste caso o corrimão tem que exceder em no mínimo 20 cm a chegada do patamar sendo seu término curvado para o interior;			
4.4	Verificar se a altura de instalação do corrimão está entre 80 – 92 cm;			
5	Guardacorpo			
5.1	Verificar a integridade do guardacorpo – material utilizado – e sua fixação;			
5.2	Verificar a altura do guardacorpo é maior ou igual a 1,10 m;			
5.3	Verificar, quando for o caso, se os afastamentos entre as longarinas possuem distância mínima de 15 cm;			
5.4	Verificar, no caso de guardacorpo de vidro, se são do tipo laminado ou aramado;			
6	Portas das Unidades Autônomas			
6.1	Verificar para as unidades autônomas com capacidade de público superior a 50 pessoas se a portas abrem no sentido de fuga; Nota: A largura da porta deverá atender ao público da unidade autônoma;			
6.2	Verificar para as unidades autônomas com capacidade de público superior a 200 pessoas se as portas possuem barra antipânico;			
7	Sinalização de Emergência			
7.1	Verificar Checklist específico de Sinalização de Emergência;			